

Sähköenergian mittausohje

1. Yleistä

Asiakkaalle myytävä energia mitataan yksi- tai kolmivaiheisilla mittareilla. Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy (OSSV) omistaa, asentaa ja kunnossapitää käytettävät mittalaitteet. Sähköenergian laskutuksen perusmaksut määräytyvät mittauksen etusulakkeiden perusteella. Jos liittymällä on useampia käyttöpaikkoja, tulee jokaisella mittauksella olla omat etusulakkeet, joiden perusteella määräytyy laskutuksen perusmaksu.

2. Mittauksen sijoitus

Sähkökäyttäjän laitteiston tulee täyttää voimassa olevien keskus-, sähköenergianmittaus- ja mittamuuntajastandardien vaatimukset. Mittalaitteiden asennuskorkeuden on oltava 0,4–2,0 metriä huoltotason pinnasta. Mittalaitteen edessä olevaa vapaata asennustilaa on oltava vähintään 0,8 metriä.

2.1. Pääsy mittauskeskukselle

Pääkeskushuoneen ja mittarikeskuskaappien ovien lukitus on järjestettävä siten, että niihin pääsee OSSV:n sarja-avaimella. Kiinteistön haltijalla voi olla oviin asennettu kaksoispesälliset lukot, joista toinen lukkopesä on tarkoitettu OSSV:n käyttöön ja toinen kiinteistönhaltijan. Mikäli mainittuihin tiloihin pääsyn esteenä on lukittavia ovia, tulee OSSV:n henkilöstön pääsy ko. keskustiloihin varmistaa. Tämä voidaan järjestää esimerkiksi siten, että ovien lukkoihin sopiva avain sijoitetaan OSSV:n avaimella sarjoitettuun putkilukkoon ulko-oven läheisyyteen. Jos kiinteistössä on useampia taloja, jokaisen talon ulko-oven viereen on asennettava avainputkilo. Putkilon sisällä oleva avain ei kuitenkaan saa olla sarjoitettu kiinteistön yleisavaimeksi, avainputkilossa on ns. reittiavain. Lukon toimintakunnosta vastaa kiinteistönhaltija. Kun mittarit sijaitsevat erillisissä mittarikaapeissa, tulee kaappien ovissa olla kyltti ”SÄHKÖMITTARIT”.

Enintään 3x63A-liittymän pääkeskuksen, johon tulee vain yksi mittalaite, voi sijoittaa myös muihin tiloihin, vaikka esteetön pääsy ei toteutuisi. Tällöin sisäänpääsy tulee järjestää erikseen sovittaessa normaalina työaikana. Sähköverkkoon syöttävän tuotantolaitteen erotuskytkin on oltava aina verkkoyhtiön käytettävissä.

Pääkeskustilan käyttö varastotilana on ehdottomasti kielletty!

3. Vaatimukset mittalaitteiden kytkennöille

3.1. Mittarialusta

Mittarialustana käytetään M2-ristikkoa.

3.2. Riviliittimet

Epäsuorassa mittauksessa on käytettävä riviliittimiä, joissa johdotus kytketään joko ruuviliitoksien tai jousikuormitteisilla (Wago282) liittimillä. Virta- ja jännitepiireissä tulee olla katkaistavat ns. mittausriviliittimet ja niissä pitää olla halkaisijaltaan 4 mm banaanipistokkeet katkaisukohdan molemmilla puolilla. Katkaisukohdassa ei saa olla jousikuormitteisia osia. Mittamuuntajien puolelta liittimien on oltava lisäksi rinnankytkettävissä. Virta- ja jänniteriviliittimet erotetaan toisistaan välilevyillä. Liittimien ylä- ja alapuolelle tulee jättää vähintään 50 mm työtilaa. Liittimet asennetaan siten, etteivät ne pääse itsestään sulkeutumaan.

3.3. Mittausjohdot

Suorassa mittauksessa johtimien poikkipinnan valitaan kuormituksen mukaan. Epäsuorassamittauksessa mittausjohtimien (virta- ja jännitepiirit) poikkipinnan tulee olla vähintään $2,5 \text{ mm}^2$. Nollajohtimen poikkipinta molemmissa mittaustavoissa on $2,5 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$. Mahdollisten apujännite, pulssi ym. johtojen poikkipinta on $0,5 \text{ mm}^2$. Mittariin kytkettävät johdot numeroidaan koje- tai riviliitinnumeroin. Johdotukset tehdään ja mittausjohtimet numeroidaan standardien ja hyvien asennustapojen mukaisesti.

3.4. Kuormanohjaus

Ohjattaessa sähkönkäyttäjän kulutuslaitteita laskutusmittarin ohjausreleellä, sallitaan ainoastaan ohjauspiirin kytkentä ohjausreleen koskettimiin. Kuormanohjauksen vikaantuminen ei ole sähkönjakelun verkkopalveluehtojen mukainen toimitusvirhe.

4. Suoramittaus pienjännitteellä

Suoramittauksessa käytetään, kun mittauksen etusulakkeiden koko on enintään 63A. Muissa tapauksissa käytetään epäsuoraa mittauksella ja virtamuuntajia. Mittalaite suositellaan kytkettäväksi pääsulakkeiden jälkeen ennen pääkytkintä.

5. Epäsuoramittaus pienjännitteellä

Mittauksen etusulakkeen koon ollessa yli 63A, toteutetaan mittaus epäsuoralla mittarilla ja virtamuuntajilla.

5.1. Mittauksen jännitesulakkeet

Mittausjännitepiiri suojataan omalla 3x10A johdonsuojakatkaisijalla, eikä siihen saa liittää muita laitteita.

5.2. Virtamuuntajat

Virtamuuntajat asennetaan kaikkiin vaiheisiin. Tarkkuusluokka tulee olla 0,2S ja toisosovitukset 5A. Virtamuuntajat tulee valita siten, että mitattava virta vastaa 20—120 % virtamuuntajan ensiön nimellisvirrasta. Virtamuuntajat asennetaan siten, että niiden arvokilvet ovat nähtävissä kojeiston ollessa jännitteinen. Vaihtoehtoisesti kojeiston kanteen voidaan kiinnittää kopio mittamuuntajien arvokilvistä. Virtamuuntajat toimittaa, asentaa ja johdottaa keskusvalmistaja tai sähköurakoitsija.

Mittauksen etusulake A	Muuntosuhde- vaihtoehdot A/A	Ensiö- lävistyksen	Kytetty muuntosuhde A/A	Kerroin
3x50	50/5	1	50/5	10
3x63	75/5	1	75/5	15
	150/5	2	75/5	15
3x80	300/5	4	75/5	15
3x100	100/5	1	100/5	20
	200/5	2	100/5	20
	300/5	3	100/5	20
125/5	125/5	1	125/5	25
	250/5	2	125/5	25
3x160	150/5	1	150/5	30
	300/5	2	150/5	30
3x200	200/5	1	200/5	40
	400/5	2	200/5	40
3x250	250/5	1	250/5	50
3x315	300/5	1	300/5	60
3x400	400/5	1	400/5	80
3x500	500/5	1	500/5	100
3x630	600/5	1	600/5	120
3x750	800/5	1	800/5	160
3x800	800/5	1	800/5	160
3x945	1000/5	1	1000/5	200
3x1000	1000/5	1	1000/5	200
3x1250	1200/5	1	1200/5	240

5.3 Nimellistaakka

Virtamuuntajien pysyminen tarkkuusluokassaan edellyttää virtamuuntajien toisiopuolen riittävää kuormitusta. Taakan tulee olla 25—100 % virtamuuntajan nimellistaakasta. Toisiopuolen nimellistaakan muodostavat mittari, riviliittimet ja mittausjohtimet, joka on yleensä 1—2,5 VA.